

Bielsk Podlaski, dn. 18 marca 2020 r.

IGK.271.3.2020

**Uczestnicy postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego**

**ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA PRZETARGOWE**

Dotyczy zadania pod nazwą „Przebudowa technologii na stacji uzdatniania wody w miejscowości Bielsk Podlaski”.

W związku ze złożonymi przez Wykonawcę zapytaniami dotyczącymi zapisów SIWZ na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r, poz. 1843), Zamawiający przekazuje treść zapytań Wykonawcy wraz z wyjaśnieniami.

**Zapytanie nr 1**

Proszę o potwierdzenie czy Zamawiający gwarantuje, że po wykonaniu technologii uzdatniania wody zgodnie z dokumentacją projektową uzyskane zostaną pozytywne wyniki wody uzdatnionej spełniającej wymogi stawiane wodzie pitnej.

**Odpowiedź na zapytanie nr 1**

Pytanie nie dotyczy treści SIWZ, gdyż nie wskazuje żadnych niejasności opisu przedmiotu zamówienia.

**Zapytanie nr 2**

Proszę o załączenie do dokumentacji przetargowej planu zagospodarowania terenu wraz z przebiegiem wymienianych rurociągów ze studni głębinowych SW-1 oraz SW-2.

**Odpowiedź na zapytanie nr 2**

Zamawiający nie posiada i nie dołączy do dokumentacji przetargowej projektu zagospodarowania terenu, ponieważ powyższa inwestycja nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę.

**Zapytanie nr 3**

Czy posiadają Państwo prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane odnośnie działek, na których zabudowane są istniejące rurociągi przewidziane do przebudowy?

**Odpowiedź na zapytanie nr 3**

Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, na których zabudowane są istniejące rurociągi przewidziane do przebudowy.

**Zapytanie nr 4**

Proszę o określenie z jakiego materiału mają być wykonane zbiorniki filtracyjne oraz aeratory. Załączona dokumentacja techniczna wskazuje na zbiorniki filtracyjne i aeratory ze stali czarnej.

**Odpowiedź na zapytanie nr 4**

Stal nierdzewna, gatunek 304.

**Zapytanie nr 5**

Proszę o podanie wykonania materiałowego na zbiorniki hydroforowe.


**Odpowiedź na zapytanie nr 5**

Stal nierdzewna, gatunek 304.

**ZATWIERDZAM**

  
mgr Raisa Rajeka

**RADCA PRAWNY**  
BL-367

  
mgr Jan Wołosowicz