

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA PRZETARGOWE

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą **„Przebudowa dróg publicznych we wsi Jacewicze” – część III.**

Gmina Bielsk Podlaski na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907) udziela odpowiedzi na poniższe zapytanie przetargowe:

Zapytanie Nr 1.

Wykonawca zwraca się z prośbą o potwierdzenie, że obowiązującą jednostką poz. 10 kosztorysu ofertowego i przedmiaru robót na „Przebudowę dróg publicznych we wsi Jacewicze” – część III jest „m³” lub zmianę jednostki na „m²”.

Zapytanie Nr 2

Wykonawca zwraca się z prośbą o poprawienie jednostki w poz. 10 przedmiaru i kosztorysu „Wykonanie i zagęszczenie warstwy z kruszywa naturalnego o grubości 20 cm” z „m³” na „m²”.

Odpowiedzi na zapytania Nr 1 i 2.

Zamawiający informuje, iż Projektant sporządzając przedmiar robót i kosztorys inwestorski na podstawie, którego był sporządzony kosztorys ofertowy popełnił oczywistą omyłkę pisarską wpisując jednostkę „m³” zamiast „m²”. Obowiązującą jednostką miary jest „m²”.

Zapytanie Nr 3.

Czy Zamawiający potwierdza, że na przedmiotowym zadaniu będą obowiązywały najnowsze aktualne wytyczne WT1-2010 dla kruszyw do mieszanek mineralno-asfaltowych?

Odpowiedź na zapytanie Nr 3.

Zamawiający potwierdza, że na przedmiotowym zadaniu będą obowiązywały najnowsze aktualne wytyczne WT1-2010 dla kruszyw do mieszanek mineralno-asfaltowych.

Zapytanie Nr 4.

Czy Zamawiający potwierdza, że na przedmiotowym zadaniu będą obowiązywały najnowsze aktualne wytyczne techniczne WT2 – 2010 do projektowania mieszanek mineralno-asfaltowych?

Odpowiedź na zapytanie Nr 4.

Zamawiający potwierdza, że na przedmiotowym zadaniu będą obowiązywały najnowsze aktualne wytyczne WT2-2010 dla kruszyw do mieszanek mineralno-asfaltowych.

Zapytanie Nr 5.

Zawracamy się z zapytaniem czy Zamawiający posiada prawomocny ZRID na przedmiotowe zadanie?

Odpowiedź na zapytanie Nr 5.

Zamawiający informuje, iż do dnia podpisania umowy z Wykonawcą będzie posiadał prawomocną decyzję pozwolenia na budowę.

ZATWIERDZAM
WÓJT GMINY BIELSK PODLASKI
mgr Raisa Rajacka