

Bielsk Podlaski, dn. 02 września 2014 r.

IGK.271.14.5.2014

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA PRZETARGOWE

Dotyczy przetargu nieograniczonego „Przebudowa drogi gminnej Nr 107461B droga powiatowa - Malinowo - droga powiatowa” - część 1.

Zapytanie 1.

W SST przyjęto warstwy: wiążącą i ścieralną z betonu asfaltowego średnioziarnistego 0/12,8 mm według nieaktualnej normy PN-S-96025.

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie poszczególnych warstw bitumicznych z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S 50/70 i AC11W 50/70 według aktualnie stosowanych wytycznych WT-1 i WT-2 2010?

Odpowiedź na zapytanie nr 1.

Zamawiający dopuszcza zastosowanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S 50/70. Do warstwy wiążącej należy zastosować mieszankę mineralno-asfaltową AC16W 50/70.

Zapytanie 2.

Prosimy o załączenie aktualnego SST dla nawierzchni z betonu asfaltowego?

Odpowiedź na zapytanie nr 2.

Zamawiający dołączył aktualne SST dla nawierzchni z betonu asfaltowego na stronie internetowej Zamawiającego www.bielskpodlaski.pl, zakładka przetargi, Przebudowa drogi gminnej Nr 107461B droga powiatowa - Malinowo - droga powiatowa” - część 1.

ZATWIERDZAM
WÓJT GMINY BIELSK PODLASKI
mgr Raisa Rajeka