

Bielsk Podlaski , dn. 12 lutego 2015 r.

IGK.271.1.5.2015

## **ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA PRZETARGOWE**

Dotyczy przetargu nieograniczonego „Przebudowa drogi gminnej nr 107461B droga powiatowa – Malinowo – droga powiatowa”

### **Zapytanie 1.**

W projekcie zastosowano warstwę ścieralną i wiążącą 0/12,8 mm wg nieaktualnej normy PN-S-96025. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie warstw AC 11S 50/70 i AC 11W 50/70 według WT-2 2010?

### **Odpowiedź na zapytanie 1.**

Zamawiający dopuszcza zastosowanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11S 50/70. Do warstwy wiążącej należy zastosować mieszankę mineralno-asfaltową AC16W 50/70.

**ZATWIERDZAM**  
**WÓJT GMINY BIELSK PODLASKI**  
**mgr Raisa Rajeka**